

Obecní úřad BORY

17 -12- 2018

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

č.j. 1806 ukl. zn. 4 vyř. DOST.
Počet listů 7
Počet příloh 1 listů

Číslo jednací: ŽP/75474/2018-krivs /31574/2018

Dne: 14.12.2018

Vyřizuje: Ing. Eva Křivská

Telefon: 566 781 085

E-mail: krivska@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory, IČ 002 94 055

zastoupena na základě plné moci

Ing. Vítězslavem Gregarem, Kněževs 68, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČ 488 89 016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c), ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), navrhovateli, tj. účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory, IČ 002 94 055

zastoupena na základě plné moci

Ing. Vítězslavem Gregarem, Kněževs 68, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČ 488 89 016

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 67 a násled. správního řádu, ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: „Lokalita rodinných domů Na Sádkách v Borech, IO – 02.1 Rozšíření vodovodního řádu, IO – 06.1 Rozšíření řadu- dešťová kanalizace, IO 07.1 Rozšíření řadu- splašková kanalizace“, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, obci Bory, v katastrálním území Dolní Bory, na pozemcích parc. č. KN 75/34, KN 75/33, KN 75/32, KN 75/35, KN 75/23, KN 86/1, KN 75/24, KN 75/3, KN 75/29, KN 75/28, KN 75/12, KN 75/30, KN 75/31, KN 86/35, KN 86/42, KN 86/43, KN 86/44, KN 86/45, KN 86/46, KN 86/33, KN 86/34, KN 86/20, č. h. p. 4 – 16-02-0200-0-00.

Stavba je členěna na následující objekty:

IO 02.1- Rozšíření vodovodního řádu

-vodovodní řad je navržen z HDPE 100 RC SDR 11 d90x5,4 mm v celkové délce 307.82 m

IO 06.1- Rozšíření řadu – kanalizace dešťová

-kanalizační řad je navržen z PVC KG SN 12 DN 600 v celkové délce 160,34 m, DN 300 v celkové délce 32,27 m a DN 250 v celkové délce 245,96 m

IO 07.1- Rozšíření řadu - splašková kanalizace

-kanalizační řad je navržen z PVC KG SN 12 DN 250 v celkové délce 340,82 m

Orientační určení polohy vodovodu:

Začátek X= 1 130 400.6857 Y= 637 474.5137

Konec X= 1 130 313.5648 Y= 637 481.5278

Orientační určení polohy dešťová kanalizace:

Začátek X= 1 130 494.7020 Y= 637 569.8150

Konec X= 1 130 318.0633 Y= 637 485.5665

Orientační určení polohy splašková kanalizace:

Začátek X= 1 130 493.3000 Y= 637 569.3660

Konec X= 1 130 315.0788 Y= 637 485.2188

Další podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Vítězslav Gregar a potvrdil Ing. Václav Nečas - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, z 08/2018 a z 12/2018.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Vodoprávnímu úřadu bude oznámen termín zahájení stavby.

Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou a bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka.

3. Stavba bude dokončena do 31.12. 2020.

4. Budou dodrženy podmínky uvedené v (ve) :

a) územním rozhodnutí MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a RR, ze dne 23.4.2018 pod č.j. VÝST/53595/2017-mu/7926/2018.

b) závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, ze dne 28.6.2018 pod zn. KHSV/11704/2018/ZR/HOK/Mal, které je uvedeno v příloze je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

c) závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, ze dne 5.6.2018 pod č.j. HSJI-2686-2/ZR-2018, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

d) vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, ze dne 15.5.2018 pod č.j. 611904/18, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

e) vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., České Budějovice, ze dne 3.1.2018 pod zn. P11356-16223942, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

f) vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 21.3.2018 pod zn. 5001677298, které je uvedeno v příloze a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do kolaudace stavby.

II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doloženo mimo jiné povolení k provozování vodovodu a splaškové kanalizace ve smyslu ust. § 15 odst. 3 vodního zákona.

III. upouští od zpracování nového kanalizačního řádu ve smyslu ust. § 14 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Odůvodnění

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, obdržel dne 27.8.2018 žádost navrhovatele, tj. Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory, IČ 002 94 055 zastoupena na základě plné moci Ing. Vítězslavem Gregarem, Kněževes 68, 594 44 Radostín nad Oslavou, IČ 488 89 016, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla: Lokalita rodinných domů Na Sádkách v Borech, IO – 02.1 Rozšíření vodovodního řadu, IO – 06.1 Rozšíření řadu- dešťová kanalizace, IO 07.1 Rozšíření řadu- splašková kanalizace ", v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, obci Bory, v katastrálním území Dolní Bory, na pozemcích parc. č. KN 75/34, KN 75/33, KN 75/32, KN 75/35, KN 75/23, KN 86/1, KN 75/24, KN 75/3, KN 75/29, KN 75/28, KN 75/12, KN 75/30, KN 75/31, KN 86/35, KN 86/42, KN 86/43, KN 86/44, KN 86/45, KN 86/46, KN 86/33, KN 86/34, KN 86/20.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č. j. ŽP/99370/2018-krivs/31574/2018 ze dne 17.10.2018 a stanovil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 20.11.2018. Vodoprávní úřad upozornil účastníky řízení, že mohou své námítky uplatnit nejpozději do konce tohoto jednání, jinak k nim nebude možno přihlédnout.

O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.

Termín dokončení stavby : 31.12.2020.

Majetkoprávní poměry:

Stavba je umístěna na pozemcích v k. ú. Dolní Bory:

p.č. KN 75/34, KN 75/33, KN 75/32, KN 75/35, KN 75/23, KN 75/24-Viliš Petr a Zdeňka, Horní Bory 249, 594 61 Bory

p.č. KN 86/1, KN 75/3, KN 75/29, KN 75/28, KN 75/12, KN 75/30, KN 75/31, KN 86/35, KN 86/43, KN 86/44, KN 86/45, KN 86/33, KN 86/34, KN 86/20- Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory

p.č. KN 86/42, KN 86/46- Křížová Jana, Dolní Bory 51, 594 61 Bory

Dokladová část:

- žádost o stavební povolení k vodním dílům

-plná moc

-územní rozhodnutí MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a RR, ze dne 23.4.2018 pod č.j. VÝST/53595/2017-mu/7926/2018

-souhlas dle § 15 stavebního zákona MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a RR, ze dne 1.9.2018 pod č.j. VÝST/2018-mu

-výpis z katastru nemovitosti, informace o parcelách

-kopie z katastrální mapy

-souhlas vlastníků dotčených pozemků dle § 184a stavebního zákona vyznačený na katastrálním situačním výkresu

-souhrn. vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, ze dne 11.6.2018 pod č.j. ŽP/46544/2018-pa/345/2018

-závazné stanovisko MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, odpadové hospodářství, ze dne 12.9.2018 pod č.j. ŽP/71593/2018-fial/29352/2018

- závažné stanovisko Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, ze dne 28.6.2018 pod zn. KHSV/11704/2018/ZR/HOK/Mal
- souhlasné závažné stanovisko Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, ze dne 5.6.2018 pod č.j. HSJI-2686-2/ZR-2018
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, ze dne 15.5.2018 pod č.j. 611904/18
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., České Budějovice, ze dne 3.1.2018 pod zn. P11356-16223942
- vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 21.3.2018 pod zn. 5001677298
- vyjádření Obec Bory ze dne 3.10.2018 pod zn.1386/7/2018
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 30.11.2018 pod zn.PM-30368/2018/5203/Vrab
- plán kontrolních prohlídek
- doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč ze dne 25.10.2018
- souhlas Obec Bory (změna IO 06 Dešťová kanalizace), ze dne 13.12.2018

K předložené záměru bylo doloženo mimo jiné i stanovisko Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 30.11.2018 pod č.j. PM -30368/2018/5203/Vrab, ve kterém správce povodí vyslovuje nesouhlas s navrženou likvidací dešťových vod. S přímým odváděním dešťových vod dešťovou kanalizací nesouhlasíme. Veškeré dešťové vody požadujeme likvidovat ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Dešťové vody budou přednostně zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě. Hodnota specifického odtoku z řešené plochy musí být dodržena max. 3 l(s.ha).

Této připomínce bylo vyhověno, IO - 06 Dešťová kanalizace byl upraven. Je navržena trubní retence zvětšením potrubí z DN 300 na DN 600 v úseku DA a úseku DB. V revizní šachtě DA1 bude nainstalována regulace odtoku, maximálně 1,5 l/s.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona v případě řízení s velkým počtem účastníků se účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí následovně: k.ú. Dolní Bory, pozemky p.č. vše KN 57/2, 85/2, 78/4, 78/1, 82/1, 75/25, 75/26, 81, 75/14, 75/19, st. 190, st. 227, 75/11, st.189, 75/10, 86/41, 86/38, st. 205, 86/36, 86/37, 86/32, st.221, st. 222, 86/31, st.218, 86/30, 86/29, st. 204, 86/28, 90/1, 88/2, 87/2, 57/1.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 27 správního řádu následovně: :

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona:

Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory zastoupena na základě plné moci Ing. Vítězslavem Gregarem, Kněžves 68, 594 44 Radostín nad Oslavou

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. b až d) stavebního zákona:

Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory

Petr Viliš, Horní Bory 249, 594 61 Bory

Zdeňka Vilišová, Horní Bory 249, 594 61 Bory

Jana Křížová, Dolní Bory 51, 594 61 Bory

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

E. ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

E. ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

GridServices, s.r.o., Plynářská 1, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky)

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena a jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí na st. č. 4 tohoto rozhodnutí

Záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nebude ohrožen život, zdraví osob ani životní prostředí. Povolení stavby není v rozporu s veřejnými zájmy, nejsou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Vzhledem k tomu, že žadatel předložil všechny potřebné podklady a protože ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení, vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, toto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, podáním učiněným u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru ŽP, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Velké Meziříčí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavebník je povinen požádat dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu bude podán dle § 22 vyhlášky č.183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, m.j. doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrický plán pro vyznačení věc. břemene, zápis o předání a převzetí stavby, doklady o provedení odpovídajících zkoušek, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, doklady o převzetí dotčených podzemních sítí, doklady o splnění podmínek účastníků řízení, potvrzení o likvidaci stavební sutě a ostatních odpadů, stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby apod.

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vzhledem k tomu, že se může jednat o území s možnými archeologickými nálezy, může při zásazích do terénu v takovém území dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. V této souvislosti upozorňujeme žadatele na část třetí zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn (Archeologické výzkumy a nálezy), především na zákonnou povinnost dle ustanovení § 22 odst. 2 – Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce, a to po dobu 15 dnů. Písemnost bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Úřední deska

Vyvěšeno dne: 17. 12. 2018

Sejmuto dne: 2. 1. 2019

razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Velké Meziříčí

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Otisk úředního razítka

Ing. Eva Křivská v.r.
úředník odboru životního prostředí

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Přílohy:

- 1) závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, ze dne 28.6.2018 pod zn. KHSV/11704/2018/ZR/HOK/Mal
- 2) závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, ze dne 5.6.2018 pod č.j. HSJI-2686-2/ZR-2018
- 3) vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha, ze dne 15.5.2018 pod č.j. 611904/18
- 4) vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., České Budějovice, ze dne 3.1.2018 pod zn. P11356-16223942
- 5) vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, ze dne 21.3.2018 pod zn. 5001677298

Digitálně podepsal Ing Eva Křivská
Datum: 17.12.2018 12:31:28 +01:00

Obdrží:

a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm.

a) stavebního zákona:

Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory zastoupena na základě plné moci Ing. Vítězslavem Gregarem, Kněževés 68, 594 44 Radostín nad Oslavou (obdrží prostřednictvím datové schránky)

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm.

b až d) stavebního zákona:

Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory (obdrží prostřednictvím datové schránky)

Petr Viliš, Horní Bory 249, 594 61 Bory

Zdeňka Vilišová, Horní Bory 249, 594 61 Bory

Jana Křížová, Dolní Bory 51, 594 61 Bory

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha (obdrží prostřednictvím datové schránky)

E. ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (obdrží prostřednictvím datové schránky)

E. ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (obdrží prostřednictvím datové schránky)

GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky)

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou), tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena a jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí na st. č. 4 tohoto rozhodnutí.

b) dotčené orgány (doporučeně):

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 34 Žďár nad Sázavou (obdrží prostřednictvím datové schránky)

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou (obdrží prostřednictvím datové schránky)

Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, odbor výstavby a RR

MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP-odpadové hospodářství, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

c) dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky a následné vrácení na Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí:

Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí – se žádostí o vyvěšení vyhlášky

Obecní úřad Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory (obdrží prostřednictvím datové schránky)

d) dále obdrží:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky)

UVVĚŠENO: 17. 12. 2018
K SEJMUTÍ: 2. 1. 2019
SEJMUTO: